ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

Санкт-Петербург

30 января 2018 г.
15.00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 07-9005-417/А-11

По адресу: 196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 169.
На основании распоряжения от 15.12.2017 № 07-9005/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга).
Дата и время проведения проверки: с 10.00 16.01.2018 до 15.00 30.01.2018.
Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения ознакомлен: директор Майорова Елена Николаевна _____ 16.01.2018 в 10.00.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
- государственный инспектор Голубев Сергей Николаевич.
При проведении проверки присутствовали:
- заместитель директора по АХЧ Тихонова Елена Валерьевна.

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики:

Адрес: юридический - 196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 169, фактический - 196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 169.
Основной вид деятельности: образовательная.
ИНН: 7810130628, ОКОПФ: 72, ОКВЭД: 80.21.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.
Факс: (812) 409-81-41.

Руководитель: директор Майорова Елена Николаевна, тел. (812) 409-81-40.
Технический директор: ---
Ответственный за электрохозяйство – заместитель директора по АХЧ Тихонова Елена Валерьевна, тел. (812) 409-81-41.
Заместитель ответственного за электрохозяйство – завхоз Гавриленко Галина Николаевна, тел. (812)409-81-45.
Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10) кВ: ---
Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: ---
Присоединенная мощность электродвигателей 6 кВ:
Установленная мощность конденсаторных установок:
Разрешенная нагрузка: 170 кВА.
Фактическое годовое электропотребление в 2017 г.: 120470 кВт.ч.
Электроснабжение Потребителя осуществляется от КК-578, источник питания – ПС-20 «Чесменская».
Наличие ТЭП: отсутствует.
Договор электроснабжения от 08.12.2016 № 78-13-023-0-031626 с АО «ПСК».
Акт от 31.08.2006 № б/н разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок с ОАО «Ленэнерго».
Акт от 17.01.2007 № б/н разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок с ОАО «Ленэнерго».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП п. 2.2.17	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
2	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п. 2.12.12	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки

3	Отсутствуют документы (акты, записи в ремонтном журнале), подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов.	ПТЭЭП п. 1.6.14	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
4	Результаты осмотров не отмечаются в журнале дефектов и неполадок на электрооборудовании.	ПТЭЭП п. 2.2.39	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
5	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
6	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
7	Не ведется оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.2.6, 1.8.9	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
8	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ.	ПОТ ЭЭ п. 8.5	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
9	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, ПОТ ЭЭ п. 1.4, ИПИСЗ Приложение 1, 8	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки

10	Не проводятся инструктажи, допуск к работе и присвоение прав оперативно-ремонтного персонала командированному персоналу других организаций, выполняющему работы в электроустановках Потребителя.	ПТЭЭП п. 1.2.6, ПОТ ЭЭ п. 46.1, 46.4, 46.6, 46.10.	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
11	В ГРЩ однолинейная схема электрических соединений не утверждена ответственным за электрохозяйство, находится в неудовлетворительном состоянии и не читаема.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
12	В ГРЩ оборудование покрыто пылью и грязью.	ПТЭЭП, п. 2.2.17	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
13	На силовых щитах и сборках второго этажа отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП, п. 2.2.20, ПУЭ, п. 1.1.28	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки
14	В силовых щитах и сборках надписи, указывающие назначение присоединений, не соответствуют фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Ответственный за электрохозяйство Тихонова Е.В. Устранено в ходе проверки

Перечень применяемых сокращений:
ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
ПУЭ – Правила устройства электроустановок;
ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

С.Н. Голубев

Е.В. Тихонова

Прилагаемые к акту документы: ---

Подпись лица, проводившего проверку: С.Н. Голубев

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: заместитель директора по АХЧ Тихонова Елена Валерьевна

30 января 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —